



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307649906

认证委托人名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产者名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产企业名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

型号:NF125-RGV 额定绝缘电压(Ui):690V; 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV; 额定工作电压(Ue):AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, DC250V(两极串); 额定电流(In): 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 额定运行短路分断能力(Ics): 150kA/AC230V/AC380V/AC400V/AC415V, 40kA/DC250V; 额定极限短路分断能力(Icu): 150kA/AC230V/AC380V/AC400V/AC415V, 40kADC250V; 选择性类别:A; 极数:2P,3P; 额定频率:50/60Hz; 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年11月20日 有效期至: 2029年06月27日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年06月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

