



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307649916

认证委托人名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产者名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产企业名称及地址

菱阳电机株式会社 府中工厂
日本国广岛县府中市本山町10530-214

产品名称和系列、型号、规格

具有剩余电流保护的断路器

NV125-SEV, NV125-HEV; Ue:AC230V, AC380V, AC400V, AC415V; In:
125A; NV125-SEV: Ue:AC230V Icu:85kA, Ics:85kA; Ue:AC380V Icu:36kA, Ics:36kA; Ue:AC400V
Icu:36kA, Ics:36kA; Ue:AC415V Icu:36kA, Ics:36kA; NV125-HEV: Ue:AC230V Icu:100kA,
Ics:100kA; Ue:AC380V Icu:75kA, Ics:75kA; Ue:AC400V Icu:75kA, Ics:75kA; Ue:AC415V Icu:70kA,
Ics:70kA; 过电流脱扣器类型:电子式; 额定剩余动作电流(I Δ n):非延时型 30mA, 100/200/500mA 可
调; 延时型 100/200/500mA 可调; 额定剩余动作类型:AC 型; 漏电脱扣器的类型:电子式; I Δ m:
25%Icu; 选择性类别:A; 极数:3P、4P; 额定频率: 50/60Hz; 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月29日 有效期至: 2029年06月27日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年06月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

