



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307678138

认证委托人名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产者名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产企业名称及地址

菱阳电机株式会社
日本国冈山县小田郡矢挂町小田 6621

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NF50-FAU ;Ue: AC200V/AC230V, DC60V; In: 5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A; Ui: 250V;
Uimp: 2.5kV; 过电流脱扣器类型:热磁式; lcs: 1kA; Icu: AC200V/AC230V: 2.5kA(In:
10A,15A,20A,30A,40A,50A), 1.5kA(In: 5A); DC60V: 1.5kA; 选择性类别:A; 适用于隔离
(仅适用于接点可视窗款); 频率:50/60Hz; 极数:2P,3P;辅助报警触头:1NO1NC 型
号:AH16629 Ue/le: AC-12:125V/3A; DC-12:50V/1A,30V/2A; 型号:AH1662619 Ue/le:
AC-12:125V/0.1A; DC-12:30V/0.1A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2025年12月12日 有效期至:2029年08月18日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年08月19日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

