



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307678144

认证委托人名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产者名称及地址

三菱电机株式会社 福山制作所
日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产企业名称及地址

菱阳电机株式会社
日本国冈山县小田郡矢挂町小田 6621

产品名称和系列、型号、规格

具有剩余电流保护的断路器

NV50-FAU; Ue:AC200V/230V; In: 5A、10A、15A、20A、30A、40A、50A; Ui: 230V;
Uimp: 2.5kV; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics=1kA; Icu=2.5kA(除 In=5A), 1.5kA
(In=5A); 剩余电流脱扣器类型:热磁式; 额定剩余动作电流(I Δ n):30mA(非延时型); 额定
剩余动作类型:AC型; 剩余电流脱扣器类型:电子式 I Δ m: 25%Icu; 选择性类别:A; 极
数:2P, 3P; 额定频率:50/60Hz; 适用于隔离(仅适用于接点可视窗款); 辅助报警触
头:1NO1NC 型号:AH16629 Ue/Ie: AC-12:125V/3A; DC-12:50V/1A,30V/2A; 型
号:AH1662619 Ue/Ie: AC-12:125V/0.1A; DC-12: 30V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2025年12月12日 有效期至:2029年08月18日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年08月19日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

