

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307004695

三菱电机低压电器(厦门)有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

三菱电机低压电器(厦门)有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 三菱电机低压电器(厦门)有限公司
生产者地址: 福建省厦门市集美区英瑶路122-126号(双号)2层
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 三菱电机低压电器(厦门)有限公司
生产企业地址: 福建省厦门市集美区英瑶路122-126号(双号)2层

联系人: 陈秀华
电话: 0592-6153030-761
电子邮箱: chen_xiuhua@melex.china.meap.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-21
自我声明地点: 福建省厦门市集美区英瑶路122-126号(双号)2层

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004695

产品系列、型号、规格:

NFC100-SM XA

Uimp:8kV; Ui:690V; Ue:AC230V, AC400V; In:15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:50% Icu, Icu:50kA(230V)、25kA(400V); 选择性类别:A; 2P、3P、4P (N极可开闭); 适用于隔离用; 适用频率: 50Hz/60Hz

联系人: 陈秀华
电话: 0592-6153030-761
电子邮箱: chen.xiuhua@melex.china.meap.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-21
自我声明地点: 福建省厦门市集美区英瑶路122-126号
(双号) 2层

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。