

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307005334

三菱电机大连机器有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

三菱电机大连机器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 三菱电机大连机器有限公司
生产者地址: 辽宁省大连市大连经济技术开发区大连经济技术开发区东北三街5号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 三菱电机大连机器有限公司
生产企业地址: 辽宁省大连经济技术开发区东北三街5号

联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人: 黑崎刚史

自我声明时间: 2022-04-06
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307005334



产品系列、型号、规格:

NF125-LXV, NF125-HXV; Ue: AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, DC250V (两极串); Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: 15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; NF125-LXV: Ue: AC380V, AC400V, AC415V 时, Ics=Icu=50kA; Ue: AC230V 时, Ics=Icu=90kA; Ue: DC250V 时, Ics=Icu=20kA; NF125-HXV: Ue: AC415V 时, Ics=Icu=70kA; Ue: AC380V, AC400V 时, Ics=Icu=75kA; Ue: AC230V 时, Ics=Icu=100kA; Ue: DC250V 时, Ics=Icu=40kA; 选择性类别: A 类; 极数: 2P, 3P, 4P; 适用于隔离;

联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人: 高春阳

自我声明时间: 2022-04-06
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。