

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005713

三菱电机大连机器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

三菱电机大连机器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：三菱电机大连机器有限公司
生产者地址：辽宁省大连市大连经济技术开发区东北三街5号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑壳断路器
产品系列、型号、规格：NF125-CXV,NF125-SXV；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：三菱电机大连机器有限公司
生产企业地址：辽宁省大连经济技术开发区东北三街5号

联系人：高春阳
电话：0411-87613072
电子邮箱：gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人：黑崎刚史

自我声明时间：2022-04-18
自我声明地点：大连经济技术开发区东北三街5号
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005713

产品系列、型号、规格(附件):

NF125-CXV,NF125-SXV
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV
额定绝缘电压(Ui): 690V
额定工作电压(Ue): AC230V, AC380V, AC400V, AC415V
额定电流(In):
15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NF125-CXV)
15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NF125-SXV)
过电流脱扣器类型 热磁式
额定短路分断能力 Icu (kA):
25kA/415VAC, 25kA/400VAC, 25kA/380VAC, 40kA/230VAC(NF125-CXV)
36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 75kA/230VAC(NF125-SXV)
额定运行短路分断能力 Ics (kA):
25kA/415VAC, 25kA/400VAC, 25kA/380VAC, 40kA/230VAC(NF125-CXV)
36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 75kA/230VAC(NF125-SXV)
选择性类别: A
级数:
3P/4P(NF125-CXV)
2P/3P/4P(NF125-SXV)
适用于隔离

联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人: 高春阳

自我声明时间: 2022-04-18
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005713

产品系列、型号、规格(附件):

NF125-CXV/NF125-SXV;
Uimp: 8kV;
Ui: 690V;
Ue: AC230V/AC380V/AC400V/AC415V;
In: 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NF125-CXV);
15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NF125-SXV);
Icu (kA): 25kA/415VAC, 25kA/400VAC, 25kA/380VAC, 40kA/230VAC/NF125-CXV);
36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 75kA/230VAC/NF125-SXV);
Ics (kA): 25kA/415VAC, 25kA/400VAC, 25kA/380VAC, 40kA/230VAC/NF125-CXV);
36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 75kA/230VAC/NF125-SXV);
Category: A;
Poles: 3P/4P/NF125-CXV); 2P/3P/4P/NF125-SXV);
suitable for isolation

联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人: 高春阳

自我声明时间: 2022-04-18
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。