

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307006474

三菱电机株式会社 福山制作所(生产者)及三菱电机自动化(中国)有限公司(生产者授权代表)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社 福山制作所(生产者)及三菱电机自动化(中国)有限公司(生产者授权代表)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 三菱电机株式会社 福山制作所  
生产者地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008; 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 三菱电机株式会社 福山制作所  
生产企业地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号

## 生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所  
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
联系人: 岡崎 惠造  
电话: 0081-84-926-8286  
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp  
自我声明时间: 2024-02-04  
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
指定签字人: 森 貢  
签章:

## 授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司  
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位  
联系人: 张俭  
电话: 1391848\*\*\*\*  
电子邮箱: zhangjian@meach.cn  
自我声明时间: 2024-02-04  
自我声明地点: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位  
指定签字人: 张 巍  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006474

产品系列、型号、规格:

NF125-SVU, NF125-HVU, Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC230V, AC380V, AC400V, AC415V; In: 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 80A, 90A, 100A, 125A; NF125-SVU: Ue: AC230V; Ics=25kA, Icu=50kA; Ue: AC380V; Ics=15kA, Icu=30kA; Ue: AC400V; Ics=15kA, Icu=30kA; Ue: AC415V; Ics=15kA, Icu=30kA; NF125-HVU: Ue: AC230V; Ics=50kA, Icu=100kA; Ue: AC380V; Ics=25kA, Icu=50kA; Ue: AC400V; Ics=25kA, Icu=50kA; Ue: AC415V; Ics=25kA, Icu=50kA; 过电流脱扣器型式: 热磁式; 选择性类别: A; 适用频率: 50/60Hz; 适用于隔离; 极数: 2P, 3P(NF125-SVU); 3P(NF125-HVU)

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所  
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
联系人: 岡崎 惠造  
电话: 0081-84-926-8286  
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp  
自我声明时间: 2024-02-04  
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
指定签字人: 森 頁  
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司  
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位  
联系人: 张俭  
电话: 1391843\*\*\*\*  
电子邮箱: zhangjian@meach.cn  
自我声明时间: 2024-02-04  
自我声明地点: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位  
指定签字人: 张 巍  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。