

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307002069

三菱电机株式会社 福山制作所 (生产者) 及三菱电机自动化 (中国) 有限公司 (生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社 福山制作所 (生产者) 及三菱电机自动化 (中国) 有限公司 (生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
生产者地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
生产企业地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081-84-926-8286
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2022-05-17
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 溝上 陽介
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化 (中国) 有限公司
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 欧华
电话: 1801732****
电子邮箱: hua.ou@meach.cn
自我声明时间: 2022-05-17
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 張 巍
签章:



張 巍

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002069

产品系列、型号、规格:

NF400-SWU, NF400-HWU Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC230V, AC380V, AC400V, AC415V; In: 250A, 300A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; NF400-SWU: Ue: AC400/415V时, Ics=Icu=45kA; Ue: AC380V时, Ics=Icu=50kA; Ue: AC230V时, Ics=Icu=85kA; NF400-SWU (无焊端子): Ue: AC400/415V时, Ics=Icu=36kA; Ue: AC380V时, Ics=Icu=42kA; Ue: AC230V时, Ics=Icu=65kA; NF400-HWU: Ue: AC380/400/415V时, Ics=Icu=70kA; Ue: AC230V时, Ics=Icu=100kA; 选择性类别: A; 极数: 3P; 适用于隔离;

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081-84-926-8286
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2022-05-17
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 溝上 陽介
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 欧华
电话: 1801732****
电子邮箱: hua.ou@meach.cn
自我声明时间: 2022-05-17
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 張 巍
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2022980307002069

产品系列、型号、规格(附件):

NF400-SWU, NF400-HWU
Ui: 690V;
Uimp: 8kV;
Ue: AC230V, AC380/400/415V;
In: 250A, 300A, 350A, 400A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
NF400-SWU:
Ue: AC400/415V 时, Ics= Icu=45kA;
Ue: AC380V 时, Ics=Icu=50kA;
Ue: AC230V 时, Ics=Icu=85kA;
NF400-SWU (无焊端子):
Ue: AC400/415V 时, Ics= Icu=36kA;
Ue: AC380V 时, Ics=Icu=42kA;
Ue: AC230V 时, Ics=Icu=65kA;
NF400-HWU:
Ue: AC380/400/415V 时, Ics= Icu=70kA;
Ue: AC230V 时, Ics=Icu=100kA;
使用类别: A;
极数: 3P;
适用频率: 50/60Hz;
适用于隔离;

型号的解释:



生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081-84-926-8286
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2022-05-17
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 溝上 陽介
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 欧华
电话: 1801732****
电子邮箱: hua.ou@meach.cn
自我声明时间: 2022-05-17
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 張 巍
签章:



張 巍

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.onca.cn) 或扫描右上角二维码查询。