

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307002518

三菱电机株式会社 福山制作所 (生产者) 及三菱电机自动化 (中国) 有限公司 (生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社 福山制作所 (生产者) 及三菱电机自动化 (中国) 有限公司 (生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。


生产者名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
生产者地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格: NV125-SEV, NV125-HEV; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 菱阳电机株式会社 府中工厂
生产企业地址: 日本国广岛县府中市本山町10530-214

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081849****
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 溝上 陽介
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化 (中国) 有限公司
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 欧华
电话: 1801732****
电子邮箱: hua.ou@meach.cn
自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 張巍
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002518

产品系列、型号、规格(附件):

NV125-SEV, NV125-HEV
Ue:AC230V, AC380V, AC400V, AC415V;
In: 125A;
NV125-SEV
Ue:AC230V Icu:85kA, Ics:85kA; Ue:AC380V Icu:36kA, Ics:36kA;
Ue:AC400V Icu:36kA, Ics:36kA; Ue:AC415V Icu:36kA, Ics:36kA;
NV125-HEV
Ue:AC230V Icu:100kA, Ics:100kA; Ue:AC380V Icu:75kA, Ics:75kA;
Ue:AC400V Icu:75kA, Ics:75kA; Ue:AC415V Icu:70kA, Ics:70kA;
额定剩余动作电流(I Δ n): 非延时型 30mA, 100/200/500mA 可调; 延时型
100/200/500mA 可调;
额定剩余动作类型: AC 型
漏电脱扣器的类型: 电子式; I Δ m 25%/Icu;
选择性类别:A;
极数:3P、4P
适用于隔离

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081849****
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号

指定签字人:
签章:

溝上 陽介

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路
201号第三层A部位
联系人: 欧华
电话: 1801732****
电子邮箱: hua.ou@meach.cn
自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路
201号第三层A部位

指定签字人:
签章:

張巍



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。