

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307002667

三菱电机株式会社福山制作所（生产者）及三菱电机自动化（中国）有限公司（生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社福山制作所（生产者）及三菱电机自动化（中国）有限公司（生产者授权代表）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：三菱电机株式会社福山制作所
生产者地址：日本国广岛县福山市绿町1番8号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV;详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：菱阳电机株式会社府中工厂
生产企业地址：日本国广岛县府中市本山町10530-214

生产者联系信息

名称：三菱电机株式会社福山制作所
地址：日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人：岡崎 惠造
电话：0081849****
电子邮箱：Okazaki.Keizo@m.c.mee.co.jp
自我声明时间：2023-08-14
自我声明地点：日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人：森 貢
签 章：

授权代表信息

名称：三菱电机自动化（中国）有限公司
地址：上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人：张俭
电话：1391843****
电子邮箱：zhangjian@meach.cn
自我声明时间：2023-08-14
自我声明地点：上海市市辖区浦东新区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人：張 翫
签 章：



張 翫

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2022980307002667

产品系列、型号、规格(附件):

NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV
 U: 440V
 Uimp: 6kV
 Uw: AC230V, AC380V, AC400V, AC415V
 In: 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NV125-CV);
 15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NV125-SV, NV125-HV);
 过电流脱扣器类型: 热磁式
 Ics: 5kA/415VAC, 5kA/400VAC, 5kA/380VAC, 15kA/230VAC (NV125-CV);
 30kA/415VAC, 30kA/400VAC, 30kA/380VAC, 50kA/230VAC (NV125-SV);
 38kA/415VAC, 38kA/400VAC, 38kA/380VAC, 75kA/230VAC (NV125-HV);
 Icu: 10kA/415VAC, 10kA/400VAC, 10kA/380VAC, 30kA/230VAC (NV125-CV);
 30kA/415VAC, 30kA/400VAC, 30kA/380VAC, 50kA/230VAC (NV125-SV);
 50kA/415VAC, 50kA/400VAC, 50kA/380VAC, 100kA/230VAC (NV125-HV);
 非磁脱扣(A型) I n: 30mA, 100/200/500mA 可调
 磁脱扣(A型) I n: 100/200/500mA 可调
 剩余电流脱扣器类型: 电子式
 I m: 25%Icn
 额定频率: 50/60Hz
 选择性类别: A
 脱扣: 3P (NV125-CV), 3P/4P (3个保护极, N极可断开) (NV125-SV, NV125-HV);
 适用于短路

型号的释义(Explanation of model type)



生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社福山制作所
 地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 联系人: 岡崎 惠造
 电话: 0081849****
 电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
 自我声明时间: 2023-08-14
 自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 指定签字人: 森 真
 签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
 地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 联系人: 张俭
 电话: 1391843****
 电子邮箱: zhangjian@meach.cn
 自我声明时间: 2023-08-14
 自我声明地点: 上海市市辖区浦东新区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 指定签字人: 张 毅
 签章:



张毅

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002667

产品系列、型号、规格(附件):

NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV
 Un 440V,
 Uimp 6kV,
 Ue AC230V, AC380V, AC400V, AC415V,
 In 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NV125-CV),
 15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NV125-SV, NV125-HV),
 过电流脱扣器类型 热磁式,
 Ics 5LA 415VAC, 5LA 400VAC, 5LA 380VAC, 5LA 230VAC (NV125-CV),
 30LA 415VAC, 30LA 400VAC, 30LA 380VAC, 50LA 230VAC (NV125-SV),
 38LA 415VAC, 38LA 400VAC, 38LA 380VAC, 75LA 230VAC (NV125-HV),
 Icu 10LA 415VAC, 10LA 400VAC, 10LA 380VAC, 30LA 230VAC (NV125-CV),
 30LA 415VAC, 30LA 400VAC, 30LA 380VAC, 50LA 230VAC (NV125-SV),
 50LA 415VAC, 50LA 400VAC, 50LA 380VAC, 100LA 230VAC (NV125-HV),
 非延时型(A 型) I_{cn} 30mA, 100, 200, 500mA 可调,
 延时型(A 型) I_{cn} 100, 200, 500mA 可调,
 剩余电流脱扣器类型, 电子式,
 I_{cn} 25mA_{dc},
 额定频率 50/60Hz,
 选择件类别 A,
 极数 3P (NV125-CV), 3P+NP (3 个保护极, N 极可用) (NV125-SV, NV125-HV),
 适用于隔离

型号的解释(Explanation of model type):

```

  NV 125-C V
  |   |   |
  |   |   |--- 系列名称
  |   |   |--- 产品类别 C: 经济型
  |   |   |--- S: 标准型
  |   |   |--- H: 高性能型
  |   |   |--- 壳架电流
  |   |   |--- 具有剩余电流保护的断路器
  
```

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
 地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 联系人: 岡崎 惠造
 电话: 0081849****
 电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
 自我声明时间: 2023-08-14
 自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 指定签字人: 森 貞
 签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
 地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 联系人: 张俭
 电话: 1391843****
 电子邮箱: zhangjian@meach.cn
 自我声明时间: 2023-08-14
 自我声明地点: 上海市市辖区浦东新区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 指定签字人: 张 毅
 签章:



张毅

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。